

自主点検票(火気、火の使用制限、危険物施設)

項目	点検内容	結果	備考	
火気設備等	火気管理	1 火気使用設備・器具(以下「設備等」という。)に応じて正しく使用しているか。		
		2 火気の使用中は、その場を離れないで監視を行っているか。		
		3 使用後において、火元責任者等によるガス栓等の閉鎖の確認を行っているか。		
		4 防火管理者等は、火元責任者、宿直者、警備員等から火気管理について報告を受け、適切な指示をしているか。		
		5 設備等の周囲は、常に、整理及び清掃され、燃料その他の可燃物は放置されていないか。		
		6 設備及び付属設備について、点検、整備が行われているか。		
		7 使用燃料以外の燃料は使用していないか。		
		8 厨房設備の排気ダクト及び天蓋は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の性能を有する不燃材料で造られているか。		
		9 厨房設備の排気ダクトは、直接外気に通ずるものとし、他の用途のダクト等と共用又は接続しないこと。		
		10 厨房設備には、グリスフィルター及びダンパー等が設置され、定期的に清掃しているか。		
		11 設備等、排気筒、ダクトの周囲に燃えやすい材料が使用されていないか。		
		12 設備等、排気筒、ダクトに破損、亀裂、腐食等はないか。		
		13 設備等には、対震安全装置や過熱防止装置等の安全装置の未設置、撤去、破損作動不良はないか。		
電気設備 (変電・蓄電・発電設備等)の管理	1 電気主任技術者等によって点検、整備をし、その結果を記録保存しているか。			
	2 点検、検査等の結果、不備事項について改修しているか。			
	3 電気設備の周囲は、常に、整理及び清掃され、燃料その他の可燃物は放置されていないか。			
	4 定格電流の範囲内で使用しているか。			
	5 種別ごとの電気設備である旨を表示した標識が設けられているか。			
禁止行為(喫煙・裸火の使用・危険物等の持込禁止)の管理	1 喫煙場所及び禁煙場所を定め、それが守られているか。 ※劇場等の喫煙所は、階ごとに設けられているか。			
	2 定期的に灰皿等から吸い殻を集め、水に浸して処理しているか。			
	3 禁止行為の旨を表示した標識が設けられているか。			
	4 指定された場所において、禁止行為が守られているか。			
危険物施設の管理	1 貯蔵、取扱いにあたって危険物取扱者が立ち会っているか。			
	2 許可を受けた数量以上又は品名以外の危険物を取り扱っていないか。			
	3 予防規程の内容が施設の実態にあっており、防火訓練や教育をしているか。			
	4 施設内にみだりに可燃物を放置していないか。			
点検実施日	管理権原者	防火管理者	点検者	査察時確認欄
年月日				

※結果欄の記号/該当なし○良×不良✓改修済