

## 自主点検票(警報設備)

項目	点検内容	結果	備考	
自動火災 報知設備	①感知器の変形、破損はないか。			
	②間仕切り変更等による感知器の未警戒部分はないか。			
	③発信機(押しボタン)の周囲には障害物を置いていないか。			
	④表示灯は点灯しており、離れた場所から容易に確認できるか。			
	⑤ 受信機の電源は正常に供給されているか。			
	⑥ 非常ベルは停止状態になっていないか。			
	⑦警戒区域図は受信機の付近に設置されているか。			
非常ベル自 動式サイレ ン 非常放送設 備	①非常ベル又は非常放送の音量は十分か。			
	②電源は正常に供給されているか。			
	③放送設備の階の選択及び一斉放送の操作機能は正常か。			
	④非常ベル又は非常放送用のスピーカーの変形、脱落はないか。			
ガス漏れ火 災警報設備	①検知器、中継器の変形、破損はないか。			
	②受信機の電源は正常に供給されているか。			
	③表示灯は正常に点灯するか。			
	④警戒区域図は受信機の付近に設置されているか。			
漏電火災警 報器	①変流器に変形、破損はないか。			
	②受信機の電源は正常に供給されているか。			
火災通報装 置	①本体の変形、損傷、著しい腐食等はないか。			
	②本体の前面には、操作等に必要空間が保有してあるか。			
	③本体の電源は正常に供給されているか。			
点検実施日	管理権原者	防火管理者	点検者	査察時確認欄
年月日				

※結果欄の記号/該当なし○良×不良✓改修済